

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS



CÓDIGOS	1006242
FECHA DE REVISION	16/9/2019

AISLADOR DE PORCELANA RÍGIDO TIPO POSTE 38kV

AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización

DESCRIPCION SAP: AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-3

ÍTEM	DATOS	UNIDAD	PEDIDO	OFRECIDO	COMENTARIO
1	Empresa proveedora		(*)		
2	Fabricante		(*)		
3	Marca		(**)		
4	Modelo		(*)		
5	País de origen		(*)		
6	Presentación prueba de laboratorio		SI		
7	Norma de fabricación y ensayos		ANSI C29.7, CLASE 57.3, barnizado según ANSI 70		
8	Distancias críticas				
8.1	Distancias de aislador	mm	381		
8.2	Distancias de arco	mm	311		
8.3	Distancias de fuga	mm	737		
9	Valores mecánicos				
9.1	Ruptura a la flexión	Kn	12.5		
10	Valores eléctricos				
10.1	Tensión Flameo de baja frecuencia en seco	Kv	125		
10.2	Tensión Flameo de baja frecuencia en húmedo	Kv	95		
10.3	Tensión Flameo critico al impulso positivo	Kv	200		
11	Características radioeléctricas				
11.1	Voltaje de prueba RMS a tierra	Kv	30		
11.2	RIV máximo a 1000 khz	uV	200		
12	Otras características				
12.1	Color		Esmalte gris No. 70		
12.2	Diámetro nominal de la rosca	Pulg	3/4		
13	Perno				
13.1	Materiales		Acero Galvanizado		
13.2	Norma de fabricación y ensayos		ANSI C135,1 (nsi b18,2,1), ANSI B1,1 ASTM A-153		
13.3	Tratamiento		Galvanizado por immersion en caliente		
13.4	Norma de Galvanizado		ASTM A 153		
13.5	Espesor de capa galvanizado	µm	70		
13.6	Longitud total	Pulg	3		
13.7	Longitud rosca Aislador	Pulg	1		
13.8	Longitud rosca tornillo	Pulg	1.875		
13.9	Rosca		ANSI B1,1		
13.10	Diametro	Pulg	0.75		
13.11	Resistencia minima a tracción	lbs	18350		
14	Embalaje		*ver descripcion*		
14.1	Peso neto por unidad	Kg	(*)		
14.2	Norma de fabricación y ensayos		ISO 780:1983		
15	Presentación de muestra		Si		
16	Garantía	Año	1		
17	Certificado ISO 9000 o norma equivalente	(Si / No)	Si		

(*) A indicar por el oferente

(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve

Fecha Oferente:



Julio Cesar Ynfante

Encargado de Normativa y Normalización

Nombre y firma de oferente

COMENTARIOS:

- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.